



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор

Сектор за људске и материјалне ресурсе

Број: 404-00-1674-2/2013-001-008

08.11.2013. године

Поп Лукина 7-9

Београд

Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара – система за непрекидно напајање, пратеће опреме и опреме за систем салу, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор, ОП број 52/2013

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Поштовани,

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези предметне јавне набавке:

1. На страни 4 конкурсне документације захтевана је карактеристика ИП заштите у нивоу 51. С обзиром да је у питању ИТ центар, да ли је неопходно понудити уређај у том степену заштите, односно да ли је могуће понудити уређај са стандардним ИП20 степеном заштите. Напомињемо да је уређај са тако високом заштитом реално без посебног техничког оправдања, а значајно је скупљи.

Одговор 1.

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

2. На страни 5 конкурсне документације су предвиђени радови на адаптацији или реконструкцији инсталација унутар објекта. Како се ради о енергетском разводу, нејасна је замисао Инвеститора, колики је то обим радова предвиђен у објекту. Од понуђача се очекује да на основу излазака на објекат и увида да понуду.

Понуде добијене на тај начин нису једнозначне и упоредиве. Самим тим и понуђачи су у неравноправном положају. Питање за Инвеститора је да ли је могуће добити прецизну спецификацију потребног материјала и опреме коју је потребно испоручити у склопу система непрекидног напајања снаге 40кВА?

Одговор 2.

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

3. Надовезујући се на претходно питање, с обзиром да не постоји Пројекат реконструкције, адаптације, ко прибавља дозволе за извођење радова на инсталацији у објекту? Такође, да ли постоји сагласност противпожарне полиције?

Одговор 3.

Ово питање није предмет тендерске документације.

4. У самој спецификацији радова и опреме на страни 4, уочено је да ће се осигурачи са постојећих 25 мењати на 32А. У самој документацији нигде није тражено да понудјач има запослено одговорног пројектанта или одговорног извођача радова на електро инсталацијама, у складу са Законом о изградњи. Да ли је Наручиоцу довољна само Изјава понуђача?

Одговор 4.

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

5. На страни 6 конкурсне документације ставка 2 је проширење постојећег система надзора. Питање за Инвеститора је да ли постоји могућност да се ставка 2 „проширење постојећег система надзора...” издвоји као посебна партија и понуђачи доведу у равноправан положај.

Одговор 5.

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

6. На страни 12 конкурсне документације захтевана је »потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда« Да ли ће бити прихваћена потврда Агенције за привредне регистре издата у новембру 2013, а да се односи на дан објављивања тендера 10. октобар 2013.

Одговор 6.

Биће прихваћена потврда Агенције за привредне регистре издата на начин предвиђен конкурсном документацијом. Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку